

**JVP-Eura Oy**Harjavallantie 138
27510 EURA

Näytetiedot	Näyte	Jokivesi		
Näyte otettu		23.06.2014	Näytteen ottaja	Terveystarkastaja Leena Tolkki
Saapunut		23.06.2014	Näytteenoton syy	Viranomaisnäyte
Tutkimus alkoi		23.06.2014		
Tutkimus valmis		25.06.2014		

	Analyysi Yksikkö Menetelmä	Enterokokit, suolistoperäiset +37 °C pmy/100 ml SFS-EN ISO 7899-2:2000	Escherichia coli MPN/100 ml Colilert Quanti-Tray/ ISO 9308-2:2012
Näyte		*	*
1512-1, Jokivesi, sillan kohdalta laiturilta, Karrantie/ Eurajoki		150	20
1512-2, Jokivesi, sillalta, Mäkelän uimaranta/ Eurajoki		79	10
1512-3, Jokivesi, sillan kohdalta laiturilta, Kuurnamäen silta/ Eurajoki		160	97
1512-4, Jokivesi, sillan kohdalta laiturilta, Ruosteenojan silta/ Eurajoki		270	84

*=**näyte** tutkittu akkreditoitulla menetelmällä. Lausunto-osa ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Lausunto Suoritettujen tutkimusten perusteella vesinäyte 4 (Ruosteenojan silta) ei sovellu vihannesten kasteluvedeksi enterokokkipitoisuuden vuoksi, mutta soveltuu uimavedeksi. Vesinäytteet 1, 2 ja 3 soveltuvat sekä vihannesten kasteluvedeksi että uimavedeksi.

Vihannesten kasteluun tarkoitettulle vedelle asetetut laatuvaatimukset
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011):

- enterokokit <200 pmy/100 ml
- Escherichia coli <300 pmy/100 ml

Uimarantaveden (sisämaavesi) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat
(sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):

- Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml
- Escherichia coli 1 000 pmy/100 ml

Kaisa Aro
Laboratoriopäällikkö

Tiedoksi anna.halinen@jvp-eura.fi;
jukka.reko@sakyla.fi;
ymparistoterveydenhuolto@sakyla.fi

Mielipiteitä tai kannanottoja laboratorion toiminnasta voi antaa johonkin alla olevista osoitteista.

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.